

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ РД




План

Мероприятий по выполнению предписания (постановления) госпожнадзора от 24 марта 2023 года № -06. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности в ГБПОУ РД «Сельскохозяйственный колледж им. Ш.И. Шихсаидова»

| № | Мероприятия   | Сроки исполнения   | Ответственное лицо                    |
|---|---|--|---------------------------------------|
| 1 | Организовать проведение работ по обеспечению укомплектованности в общежитии пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода, исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами | До 10.08.23  | Бийбулатов М.С.<br>Пайзутдинов<br>П.А |
| 2 | Установить ограждение на крыше кровли по периметру здания (общежития)   | До 10.08.23  | Бийбулатов М                          |
| 3 | Спальное помещение (казарма) «Авангард» не оборудовано вторым эвакуационным выходом   | Обсудить данный пункт предписания с директором и определить сроки исполнения | Аташев Р.С<br>Пайзутдинов<br>П.А      |
| 4 | В спортивном зале сварочном и ремонтном цехах оборудовать автоматической пожарной сигнализацией   | До 15.05.23  | Бийбулатов М<br>Пайзутдинов<br>П.А    |

|    |   |             |                                  |
|----|---|-------------|----------------------------------|
| 5  | В местах установки приемно – контрольного прибора пожарной сигнализации разместить информации, с перечнем помещений защищаемых установками противопожарной защиты | До 13.05.23 | Пайзутдинов<br>П.А               |
| 6  | Провести работу по замене световых оповещателей, обозначающие эвакуационные выходы  | До 25.04.23 | Пайзутдинов<br>П.А               |
| 7  | Подготовить и утвердить декларацию о пожарной безопасности образовательного учреждения  | До 20.05.23 | Аташев Р.С<br>Пайзутдинов<br>П.А |
| 8  | Обеспечить эвакуационное освещение в круглосуточном режиме работы при прекращении электропитания рабочего освещения   | 17.08.23    | Бийбулатов М                     |
| 9  | Очистить от сгораемого материала чердачные и подвальные помещения   | До 20.04.23 | Бийбулатов М                     |
| 10 | Провести обработку деревянных конструкций чердачных помещений первого и второго отделений коллежда  | До 05.04.23 | Пайзутдинов<br>П.А               |

Руководитель службы  
безопасности



Пайзутдинов П.А